

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE.

Číslo: K1.1/001/2022/Sk



SEZ DK a.s.
M. R. Štefánika 1831/46
My, 026 19 Dolný Kubín
Slovenská republika
IČO: 36854174



vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené zariadenie, odpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadení vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Zásuvková rozvodnica bez ističov, istená, s prúdovým chráničom.
Typ: ROS 5-6/x-y; ROS 5-6/x-y/S; ROS 5-6/x-Zákazka; - bez ističov
ROS 5-6/l-y; ROS 5-6/l-y/S; ROS 5-6/l-Zákazka; - istené
ROS 11/x-y; ROS 11/x-y/S; ROS 11/x-Zákazka; -bez ističov
ROS 11/l-y; ROS 11/l-y/S; ROS 11/l-Zákazka; - istené
ROS 11/Fl-y; ROS 11/Fl-y/S; ROS 11/Fl-Zákazka; - s prúdovým chráničom

Výrobca: SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín
- Slovenská republika, IČO : 36854174

Účel použitia: Pripojovanie spotrebičov.

Príslušné nariadenia vlády (NV): NV SR č. 148/2016; LVD 2014/35/EU

Použitie harmonizované normy, národné normy a technické špecifikácie: STN EN 61439-1:2012;
STN EN 61439-3:2012 + AC/2019;
Výrobok bol posudzovaný podľa: § 22 ods. 1 písm. a), h) zákona č.56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov
a je v zhode s uvedenými technickými požiadavkami vládnych nariadení a zákonov.

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s: Podniková skúšobňa
SEZ DK a.s.
M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín
IČO: 36854174

Na výrobok bol vydaný skúšobný protokol P076/2022 dňa: 25.10.2022
SEZ DK a. s., č.: P077/2022 26.10.2022

Miesto vydania: Dolný Kubín

Meno:

Jozef ZVARA
Predseda predstavenstva

Dátum vydania: 27.10.2022

Funkcia:

Pečiatka:



SEZ DK a.s. ©
M.R.Štefánika 1831/46
026 19 DOLNÝ KUBÍN

Podpis:

Ing. Dušan GROFČÍK
Manažér technického oddelenia